## PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt:

Kunststoff

Materialart:

selbstklebende Kunststofffolie aus Vinyl

Artikelbezeichnung:

Concept E229

Abmessungen:

nach Angabe: 1372/1524 [mm] x 30,48 [m];

Prüfmuster: 1000 x 500 x 0,23 [mm]

Farbe:

Oberfläche:

weiß, matt

Hersteller/Lieferer:

eben, feinrau strukturiert (Textur) **GENERAL FORMULATIONS** 

309 S. UNION, SPARTA 49345 Michigan / USA

Auftraggeber:

GF General Formulations GmbH

Hansestraße 105

51149 Köln

Zeugnisnummer:

85621801.001

Prüfdatum:

03.01.2019

Probenahme:

Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage:

DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"

Ausgabe 11/92:

Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis:

Mittlerer Neigungswinkel:

21°

Bewertung:

Bewertungsgruppe der Rutschhemmung:

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

gez. Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

i.A.

Dipl.-Ing. Peter Schuster

Großburgwedel, 15.01.2019 Schu/pp

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.

